

А К Т
готовности системы отопления зданий

г. Москва.

07.07.2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Филиала № 4 ПАО «МОЭК» техник Касимов Р.Г., представитель владельца здания (управляющей организации) ООО «Сити-Сервис» главный инженер Бакаев В.С. произвели приемку подготовки к зиме местных систем отопления здания по адресу: проспект Мира, д. 188Б, корпус 4, присоединенного к абоненту № 618/056

1. Результат испытания и осмотра следующие:

При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции 10 ати. При этом:

- a) по истечении 10 мин. отключения пресса стрелка упала до ати в пределах нормы;
- b) удельная утечка воды на 1 куб. м. объема не превышала нормативной норма л. час м. куб.

2. При подготовке системы отопления выполнены следующие работы:
пункты: а, б, в, г, д

а) по элеваторным узлам и узлам управления (укомплектованы запорной и регулированной арматурой, КИП, подготовлены гильзы для термометров и штуцеры для манометров, оборудование маркировано, диаметр сопла конуса-расчетный);

б) по приборам поверхности нагрева отопительных приборов в жилых помещениях и на лестничных клетках восстановлено в соответствии с технической документацией;

в) по кранам установлена технически исправная запорная и регулировочная арматура на вводе в здание, по секциям, по стоякам и у каждого нагревательного прибора;

г) при независимой схеме присоединение системы – расширительный бак исправлен, линии связи с ЦТП и автоматика подпитки в рабочем состоянии;

д) обеспечен доступ в подвальное помещение для проверки состояния теплофикационного оборудования.

3. Промывка системы (промыта до светлой воды и заполнена теплофикационной водой),
заполнение по графику обеспечена подпитка системы теплофикационной водой.

1. Выводы:

Система отопления к эксплуатации в зимних условиях 2017 – 2018 гг. принята.

Представитель владельца здания (управляющей организации) ООО «Сити-Сервис»
главный инженер

Бакаев В.С.

Представитель подрядной (ремонтной) организации

Представитель Филиала № 4 ПАО «МОЭК» техник

Касимов Р.Г.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
000 «СИТИ - СЕРВИС»
ФОМИНА И. В.
21.07.2017

